

Pytania:

1. Jaki system Państwa interesuje, czy to ma być walk-by (chodzony) czy system stacjonarny wraz z koncentratorami?
2. Czy dopuszczają Państwo wodomierze o klasie R80/40 przy przepływie nominalnym Q3 wynoszącym $1,6 \text{ m}^3/\text{h}$? Prosiłbym o uzasadnienie wyboru wodomierzy Q3-2,5, R100.

Odpowiedzi:

1. Interesuje nas system stacjonarny wraz z koncentratorami.
2. Zamawiający dopuszcza wodomierze o klasie R80/40. Natomiast wodomierze o klasie R100 zamontowane są na większości budynków i stąd ich wybór.